

Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V. – Prüfstelle  
 Raiffeisenstraße 8, Postfach 12 22, 30928 Burgwedel (Großburgwedel)

**Erdmann E. Christer**  
**Betonwerk OHG**  
 Eiderkamp 44

24220 Flintbek

**PRÜFZEUGNIS Nr. 71774/09**

**Prüfgegenstand**

1. Ausfertigung

2 Platten DIN EN 1339  
 500 x 500 x 60 mm  
 "durch Siebdruckschalung angeraute  
 Oberfläche"

**Auftragsprüfung**

**Eingang der Proben: 05.11.2009**

**Prüftag: 18.11.2009**

**Prüfalter: > 28 Tage**

**Kennzeichnung der Proben:** -----

**Probenvorbereitung und Prüfung:** nach DIN EN 1339:2003-08 Platten aus Beton  
 Anforderungen und Prüfverfahren, Anhang C und J  
 sowie DIN 51130 bzw. BGR 181

**Prüfergebnisse:**

Kennzeichen bzw. Nummer	Maße							Abweichung von der Ebenheit  konkav mm	Rutschhemmung	
	Länge l	$\Delta l$	Breite b	$\Delta b$	Dicke d	$\Delta d$	Differenz der Diagonalen mm		mittlerer Neigungswinkel	Bewertungs- gruppe nach DIN 51130
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
1	502	0	501	1	58	2	1	0,5	28,2°	R 12
2	502	1	501	1	59	1	0	0,6		
Mittelwert	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anforderung	500	≤ 3	500	≤ 3	60	≤ 3	—	≤ 4,0	—	≥ R 11
zulässige Abweichung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

<sup>1)</sup> geprüft durch SäureFliesner-Vereinigung e.V., Großburgwedel

**Äußere Beschaffenheit:** Schichtentrennung, Risse oder Abplatzungen sind nicht vorhanden.

Burgwedel, den 20. November 2009

**Güteschutz Beton- und**  
**Fertigteilwerke Nord e.V.**  
**- Prüfstelle -**

Dipl.-Ing. M. Schmitt  
 (Leiter der Prüfstelle)

