

Güteschutz Beton- und Fertigteilwerke Nord e.V. – Prüfstelle
Raiffeisenstraße 8, Postfach 12 22, 30928 Burgwedel (Großburgwedel)

Erdmann E. Christer
Betonwerk OHG
Eiderkamp 44

24220 Flintbek

PRÜFZEUGNIS Nr. 71775/09

Prüfgegenstand

1. Ausfertigung

2 Platten DIN EN 1339
500 x 500 x 60 mm
"angestrahlte Oberfläche"

Auftragsprüfung

Eingang der Proben: 05.11.2009

Prüftag: 18.11.2009

Prüfalter: > 28 Tage

Kennzeichnung der Proben: -----

Probenvorbereitung und Prüfung: nach DIN EN 1339:2003-08 Platten aus Beton
Anforderungen und Prüfverfahren, Anhang C und J
sowie DIN 51130 bzw. BGR 181

Prüfergebnisse:

Kennzeichen bzw. Nummer	Maße							Abweichung von der Ebenheit konkav mm	Rutschhemmung	
	Länge l	Δl	Breite b	Δb	Dicke d	Δd	Differenz der Diagonalen		mittlerer Neigungswinkel	Bewertungs- gruppe nach DIN 51130
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm			
1	503	1	501	0	59	2	1	0,3	40,5°	R 13
2	502	0	501	0	58	2	1	0,3		
Mittelwert	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Anforderung	500	≤ 3	500	≤ 3	60	≤ 3	—	$\leq 4,0$	—	$\geq R 11$
zulässige Abweichung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹⁾ geprüft durch SäureFliesner-Vereinigung e.V., Großburgwedel

Äußere Beschaffenheit: Schichttrennung, Risse oder Abplatzungen sind nicht vorhanden.

Burgwedel, den 20. November 2009

**Güteschutz Beton- und
Fertigteilwerke Nord e.V.**
- Prüfstelle -

Dipl.-Ing. M. Schmitt
(Leiter der Prüfstelle)

